



29 июня 2026 г. № 807

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ – «ГОРОД ТУЛУН»
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОГРАММЫ ПРОВЕДЕНИЯ
ОЦЕНКИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОТОВНОСТИ
ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ И
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ К
ОТОПИТЕЛЬНОМУ ПЕРИОДУ 2026 – 2027 ГОДОВ
НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ – «ГОРОД ТУЛУН»**

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», руководствуясь приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13.11.2024 № 2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду», ст. ст. 6, 28, 42 Устава города Тулуна, администрация городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Программу проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2026-2027 годов теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии муниципального округа – «город Тулун» (Приложение №1).
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Тулунский вестник» и размещению на официальном сайте администрации городского округа.
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на вице-мэра городского округа Крамер А.В.

Мэр города Тулуна



М.И. Гильдебрант

**Программа проведения оценки обеспечения готовности
к отопительному периоду 2026-2027 годов теплоснабжающих
организаций и потребителей тепловой энергии
муниципального округа – «город Тулун»**

1. Целью программы проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2026-2027 годов теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии на территории муниципального округа – «город Тулун» (далее - Программа) является оценка обеспечения готовности к отопительному периоду 2026-2027 годов путем проведения оценки обеспечения готовности теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены (технологически присоединены) к системе теплоснабжения, приобретающих тепловую энергию (мощность), теплоноситель для использования на принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании теплопотребляющих установках, управляющих организаций (далее - потребители тепловой энергии).

2. Программа разработана в соответствии с:

- Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
- Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» (далее - Закон № 190-ФЗ);
- Правилами обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержденными Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13.11.2024 № 2234 (далее - Правила).

3. Оценка обеспечения готовности к отопительному периоду теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии проводится в соответствии с Правилами.

4. Работа комиссий по оценке обеспечения готовности к отопительному периоду 2026-2027 годов теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии на территории муниципального округа – «город Тулун» (далее - Комиссия) осуществляется в соответствии с графиком проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2026-2027 годов согласно Приложению № 1 к Программе (далее - График).

4.1. Комиссия осуществляет оценку обеспечения готовности в соответствии с перечнем теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии, в отношении которых проводится оценка обеспечения готовности к отопительному периоду 2026-2027 годов, согласно Приложению № 2 к Программе.

4.2. Оценка обеспечения готовности к отопительному периоду потребителей тепловой энергии осуществляется Комиссией, созданной постановлением администрации города Тулуна в срок до 15 августа 2025 года.

В комиссию включаются представители:

- МУ «Администрация города Тулуна»;
- единой теплоснабжающей организации ООО «Коммунальные системы города Тулуна» в отношении объектов потребителей тепловой энергии, расположенных на территории муниципального округа – «город Тулун»;

- Службы государственного, жилищного и строительного надзора Иркутской области;
- Енисейского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору.

4.3. Комиссия формируется в составе председателя Комиссии, его заместителя, секретаря и членов Комиссии.

4.3.1. Комиссию возглавляет председатель Комиссии.

4.3.2. В случае отсутствия председателя Комиссии его обязанности исполняет заместитель председателя.

4.3.3. В состав Комиссии входят не менее пяти человек - членов Комиссии. Председатель, его заместитель и секретарь являются членами Комиссии.

4.3.4. К основным функциям председателя Комиссии относятся:

- осуществление общего руководства работой Комиссии;
- осуществление общего контроля за реализацией решений, принятых на Комиссии;
- назначение заседания Комиссий и определение их повестки дня;
- объявление заседания правомочным или вынесения решения о его переносе из-за отсутствия кворума;
- открытие и ведение заседания Комиссии;
- подписание актов оценки обеспечения готовности к отопительному периоду;
- осуществление иных действий в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящей Программой.

4.3.5. Секретарь Комиссии:

- исполняет обязанности по подготовке документов для рассмотрения на заседании Комиссии;
- осуществляет подготовку заседаний Комиссии;
- ведет документацию Комиссии, уведомляет членов Комиссии о дате, месте и времени проведения заседания и знакомит их с материалами, подготовленными для рассмотрения на заседании Комиссии;
- не позднее чем за 20 календарных дней до дня начала проведения оценки обеспечения готовности уведомляет о сроках проведения оценки готовности посредством размещения на официальном сайте администрации города в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе «Подготовка к отопительному периоду 2026-2027» информации о начале проведения оценки обеспечения готовности, а также посредством письменного уведомления каждого лица, подлежащего оценке обеспечения готовности, любым доступным способом, позволяющим подтвердить факт его получения;
- формирует сводную информацию о результатах оценки обеспечения готовности с указанием проверяемого лица, уровня готовности и индекса готовности, которая подлежит опубликованию на официальном сайте администрации города в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе «Подготовка к отопительному периоду 2026-2027».

4.3.6. Члены Комиссии:

- присутствуют на заседаниях Комиссии и принимают решения по вопросам, отнесенных к компетенции Комиссии настоящей Программой;
- осуществляют оценку готовности на предмет выполнения требований, установленных Правилами;
- принимают участие в осмотре объектов оценки обеспечения готовности;
- заполняют оценочные листы и подписывают акты оценки обеспечения готовности к отопительному периоду;

- соблюдают установленные Комиссией ограничения на разглашение информации;

- при возникновении прямой или косвенной личной заинтересованности, которая может привести к конфликту интересов при рассмотрении вопросов, сообщают об этом до начала заседания Комиссии;

- осуществляют иные действия в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящей Программой.

4.3.7. Члены Комиссии обязаны:

- знать и руководствоваться в своей деятельности законодательством Российской Федерации;

- лично присутствовать на заседаниях Комиссии, отсутствие на заседании Комиссии допускается только по уважительным причинам.

В случае отсутствия председателя Комиссии его обязанности исполняет заместитель председателя.

4.3.8. Комиссия правомочна осуществлять функции, предусмотренные Программой, если на заседании Комиссии присутствует пятьдесят и более процентов общего числа ее членов в части касающейся оцениваемых объектов.

Члены Комиссии должны быть своевременно уведомлены о месте, дате и времени проведения заседания Комиссии.

Принятие решения членами Комиссии путем проведения заочного голосования не допускается.

В случае несогласия с принятым решением член Комиссии имеет право на особое мнение. Особое мнение по принятому решению оформляется на отдельном листе, подписывается членом Комиссии и прилагается к акту.

5. Комиссия в соответствии с графиком проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2026 - 2027 годов согласно Приложению № 1 к Программе уведомляет о сроках проведения оценки обеспечения готовности посредством размещения на официальном сайте администрации города в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" информации о начале проведения оценки обеспечения готовности и программы оценки готовности, а также посредством письменного уведомления каждого лица, подлежащего оценке обеспечения готовности, любым доступным способом, позволяющим подтвердить факт его получения:

- потребителей тепловой энергии в срок до 13 июля 2026 года;

- теплоснабжающие организации в срок до 25 августа 2026 года.

Уведомление о сроках проведения оценки готовности должно содержать дату, к которой лица, указанные в Приложении № 2 к Программе обязаны подготовить и представить комиссии документы, подтверждающие выполнение требований по обеспечению готовности к отопительному периоду, установленных пунктами 9 - 11 Правил.

Документы, подтверждающие выполнение требований по обеспечению готовности к отопительному периоду должны быть представлены Комиссии не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня до соответствующего срока проверки, указанного в Графике.

6. В рамках проведения оценки обеспечения готовности соответствующая Комиссия осуществляет оценку готовности на предмет выполнения требований, установленных Правилами и в отношении каждого объекта оценки обеспечения готовности, устанавливает их уровень готовности к отопительному периоду (далее - уровень готовности) на основании значения индекса готовности.

Индекс готовности объекта оценки обеспечения готовности определяется расчетным способом с точностью до 2 знака после запятой в соответствии с формулами, установленными в оценочных листах.

По результатам расчета индекса готовности устанавливается:

- уровень готовности "Не готов" - если индекс готовности меньше 0,8;
- уровень готовности "Готов с условиями" - если индекс готовности меньше 0,9 и больше либо равен 0,8;
- уровень готовности "Готов" - если индекс готовности больше либо равен 0,9.

В случае если балльная оценка хотя бы одного показателя готовности, определенного пунктами 19 и 20 Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду Правил (далее -Порядок), равна 0, то значение индекса готовности принимается не более 0,8.

При расчете индекса готовности в случае, если требования к объекту теплоснабжения, установленные статьей 20 Федерального закона о теплоснабжении, не применяются в соответствии с законодательством Российской Федерации, значение показателя в оценочных листах принимается равным 1.

Если в период работы Комиссии проверяемым лицом не предоставлен допуск к осмотру объекта оценки обеспечения готовности, не представлены документы, подтверждающие выполнение требований готовности, представленные документы, подтверждающие выполнение готовности не позволяют оценить выполнение требований готовности, то Комиссия оценивает требования готовности как невыполненные.

7. В отношении объектов потребителей тепловой энергии, указанных в Приложении № 2 к Программе, расчет индекса готовности и проверка оценочных листов потребителей тепловой энергии, расположенных на территории муниципального образования – «город Тулун» осуществляется единой теплоснабжающей организацией ООО «Коммунальные системы города Тулуна».

В случае расхождений между сведениями (информацией), представленными в Комиссию указанными потребителями и данными ООО «Коммунальные системы города Тулуна», у вышеуказанных лиц могут быть запрошены дополнительные документы (сведения), предусмотренные Правилами, а также может быть проведен визуальный осмотр объектов теплоснабжения.

Проверка оценочных листов и расчет индекса готовности проводится ООО «Коммунальные системы города Тулуна» в течение 10 календарных дней с даты предоставления Комиссией заполненных оценочных листов, а также документов, подтверждающих выполнение требований по обеспечению готовности к отопительному периоду, установленных пунктом 11 Правил.

Результаты проверки и произведенного расчета индекса готовности в отношении каждого объекта оценки обеспечения готовности направляются не позднее 5 рабочих дней до дня подписания акта оценки обеспечения готовности к отопительному периоду (далее - акт) в Комиссию для определения уровня готовности и оформления результатов оценки обеспечения готовности.

7.2. В отношении теплоснабжающей организации ООО «Коммунальные системы города Тулуна» расчет индекса готовности, заполнение оценочных листов, установление уровня готовности и оформление результатов оценки обеспечения готовности проводятся Комиссией.

В случае расхождений между сведениями (информацией), представленными в Комиссию, у вышеуказанных лиц могут быть запрошены дополнительные документы (сведения), предусмотренные Правилами, а также может быть проведен визуальный осмотр объектов теплоснабжения.

8. Сроки проведения оценки обеспечения готовности устанавливаются в соответствии с Графиком.

9. Результаты оценки обеспечения готовности оформляются в акте, который составляется не позднее одного рабочего дня с даты завершения оценки обеспечения готовности, согласно приложению № 3 к Программе.

10. К акту прилагается заполненный оценочный лист на каждый объект оценки обеспечения готовности. При наличии у Комиссии замечаний к соблюдению проверяемым лицом требований по обеспечению готовности, установленных Правилами, в оценочном листе указывается срок устранения выявленных замечаний.

11. Перечень документов, рассматриваемых Комиссией при оценке обеспечения готовности к отопительному периоду 2026-2027 годов теплоснабжающих организаций, указан в приложении № 4 к Программе.

12. Перечень документов, рассматриваемых Комиссией при оценке обеспечения готовности к отопительному периоду 2026-2027 годов потребителей тепловой энергии, указан в приложении № 5 к Программе.

13. В случае устранения указанных в оценочном листе замечаний комиссией, на основании уведомления об устранении замечаний лица, в отношении которого был выдан оценочный лист с замечаниями, не позднее 14 календарных дней со дня получения комиссией такого уведомления, проводится повторная оценка обеспечения готовности на предмет устранения ранее выданных замечаний, по результатам которой составляется новый акт и прилагается новый оценочный лист.

14. Срок составления акта не позднее 10 сентября 2026 года - для потребителей тепловой энергии, не позднее 23 октября 2026 года - для теплоснабжающих организаций.

15. Паспорт обеспечения готовности к отопительному периоду (далее - паспорт) согласно приложению № 6 к Программе выдается в течение 5 рабочих дней со дня подписания акта, в случаях, если в отношении проверяемого лица установлен уровень готовности "Готов", а также в случае установления в отношении проверяемого лица уровня готовности "Готов с условиями".

16. Сводная информация о результатах оценки обеспечения готовности с указанием проверяемого лица, уровня готовности и индекса готовности подлежит опубликованию на официальном сайте администрации города в срок до 1 декабря 2026 года.

Приложение № 1
к Программе проведения оценки
обеспечения
готовности к отопительному
периоду 2026-2027 годов
теплоснабжающих организаций и
потребителей тепловой
энергии на территории
муниципального
образования – «город Тулун»

График проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2026 – 2027 годов

№ п /п	Объекты, подлежащие проверке	Количество объектов	Сроки проведения оценки обеспечения готовности
1.	Жилищный фонд	245	с 13.08.2026 по 10.09.2026
2.	Учреждения социальной сферы, в том числе:	55	
2.1.	Общеобразовательные учреждения	8	с 13.08.2026 по 10.09.2026
2.2.	Дошкольные образовательные учреждения	14	с 13.08.2026 по 10.09.2026
2.3.	Учреждения дополнительного образования	5	с 13.08.2026 по 10.09.2026
2.4.	Учреждения в сфере здравоохранения	9	с 13.08.2026 по 10.09.2026
2.5.	Учреждения культуры	13	с 13.08.2026 по 10.09.2026
2.6.	Учреждения спорта	7	с 13.08.2026 по 10.09.2026
3.	Прочие потребители	36	с 13.08.2026 по 10.09.2026
Итого (потребители тепловой энергии)		320	
4.	Теплоснабжающие организации	14	с 24.09.2026 по 23.10.2026

**Перечень теплоснабжающих организаций
и потребителей тепловой энергии, в отношении которых
проводится оценка обеспечения готовности
к отопительному периоду 2026 - 2027 годов**

I. Теплоснабжающие организации

1. Перечень теплоснабжающих организаций, осуществляющих деятельность в сфере теплоснабжения на территории МО – «город Тулун», в отношении которых проводится проверка готовности к отопительному периоду, приведен в таблице 1.

Таблица 1

№ п/п	Наименование объекта, подлежащего проверке
1	ООО «Коммунальные системы города Тулуна», котельная г. Тулун, ул. 3-я Заречная, 4
2	ООО «Коммунальные системы города Тулуна», котельная г. Тулун, ул. ЛЭП-500, 10а
3	ООО «Коммунальные системы города Тулуна», г. Тулун, ул. Гоголя, 35
4	ООО «Коммунальные системы города Тулуна», котельная г. Тулун, ул. Лыткина, 68а
5	ООО «Коммунальные системы города Тулуна», котельная г. Тулун, ул. Плеханова, 5
6	ООО «Коммунальные системы города Тулуна» котельная г. Тулун, пер. Железнодорожников, 2 б
7	ООО «Коммунальные системы города Тулуна», котельная г. Тулун ул. Островского, 13 а
8	ООО «Коммунальные системы города Тулуна», котельная г. Тулун, м-он Угольщиков, 45
9	ООО «Коммунальные системы города Тулуна», котельная ВЗС, г. Тулун, ул. Жданова, 32-1 лит. 5
10	ООО «Коммунальные системы города Тулуна», котельная г. Тулун, ул. Ленина, 33
11	ООО «Коммунальные системы города Тулуна», г. Тулун, пер. Театральный, 7
12	ИП Тряпицын П.Н. котельная д/с Антошка», г. Тулун, котельная ул. Сигаева, 17а
13	ИП Тряпицын П.Н., котельная МАУ ДО «Кристалл», ул. Сигаева, 3 лит. 4
14	ИП Тряпицын П.Н. котельная, г. Тулун, ул. Возрождения, 21а

II. Потребители тепловой энергии

1. Перечень потребителей тепловой энергии, в отношении которых проводится проверка готовности к отопительному периоду, приведен в таблице 2.

Таблица 2

№ п/п	Наименование потребителей тепловой энергии	Адрес
1. Потребители тепловой энергии учреждений образования		
1.1	МБДОУ «Детский сад «Аленушка»	ул. Ленина, 90а
1.2	МБДОУ «Детский сад «Антошка»	ул. Сигаева, 17
1.3	МБДОУ «Детский сад «Мальвина»	ул. Пугачева, 2
1.4	МБДОУ «Центр развития ребенка - детский сад «Гармония»	м-он Угольщиков, 33 м-он Угольщиков, 33а
1.5	МАДОУ «Центр развития ребенка - детский сад «Жемчужинка»	пос. Стекольный, 16 пос. Стекольный, 16 /1 пос. Стекольный, 16 /2
1.6	МБДОУ «Детский сад «Лучик»	ул. Ленина, 3а
1.7	МБДОУ «Детский сад «Радуга»	Ул. Ломоносова, 16
1.8	МБДОУ «Детский сад «Родничок»	ул. Просвещения, 7
1.9	МБДОУ «Детский сад «Теремок»	ул. Дачная, 8
1.10	МБДОУ «Детский сад «Светлячок»	м-он Угольщиков, 52
1.11	МБДОУ «Детский сад «Карамелька»	ул. Возрождения, 21
1.12	МБОУ «СОШ» № 1	ул. Ленина, 101
1.13	МБОУ «СОШ» № 2	ул. Возрождения, 23
1.14	МБОУ «СОШ» № 4	ул. Красноармейская, 4
1.15	МБОУ «СОШ» № 5	ул. Просвещения, 5
1.16	МБОУ «СОШ» № 6	ул. Жданова, 16
1.17	МБОУ «СОШ» № 19	ул. Ломоносова, 26
1.18	МБОУ «СОШ» № 25	м-он Угольщиков, 16
1.19	МБОУ «СОШ № 20 «Новая Эра»	м-он Угольщиков, 33
1.20	филиал ОГБОУ СПО «Братский педагогический колледж»	ул. Строителей, 10
1.21	ГОКУ Иркутской области «Специальная (коррекционная) школа № 3 г. Тулуна»	ул. Гидролизная, 45
1.22	ГОКУ Иркутской области «Специальная (коррекционная) школа № 28 г. Тулуна»	ул. Горького, 5
1.23	ОГКУ СО «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, г. Тулуна»	ул. Песочная, 76
1.24	ГБПОУ «Тулунский аграрный техникум»	ул. Ватутина, 32
2. Потребители тепловой энергии учреждений культуры		
2.1	МБУК ЦД «Сибирь»	Ул. Ермакова, 5
2.2	МБУК ДК «Строитель»	ул. Мира, 3
2.3	МАУ ДО «Кристалл»	ул. Сигаева, 3
2.4	МБУ ДО г. Тулуна «Детская музыкальная школа»	ул. Степана Разина, 5
2.4.1	филиал № 1 Детской музыкальной школы	ул. Строителей, 2
2.4.2	филиал № 2 Детской музыкальной школы	ул. Шмелькова, 3
2.5	МАУ ДО г. Тулуна «Детская художественная школа»	ул. Ленина, 107
2.6	МБУК Центральная городская библиотека	ул. Ленина, 126
2.6.1	Центральная детская библиотека	ул. Ленина, 91

2.6.2	филиал № 2 Центральной городской библиотеки	ул. Шмелькова, 3
2.6.3	филиал № 3 Центральной городской библиотеки	ул. Строителей, 6а
2.6.4	филиал № 4 Центральной городской библиотеки	мкр. Угольщиков, 26
2.7	МКУК МДК «Прометей»	м-он Угольщиков, 16
3. Потребители тепловой энергии учреждений физкультуры и спорта		
3.1	МБУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа»	м-он Угольщиков, 42
3.1.2	Зал бокса	пос. Стекольный, 53 пом. 67
3.1.3	Зал вольной борьбы	ул. Сигаева, 17б
3.1.4	Спортивный клуб «Атлант»	ул. Ленина, 19 а, пом. 2
3.2	МАУ «ЦРС «Олимпия»	ул. Урицкого, 13а ул. Урицкого, 13а /1
3.2.1	ФОК с ледовым полем и универсальным залом	м-он Угольщиков, 51
4. Потребители тепловой энергии учреждений здравоохранения		
4.1	ОГБУЗ «Тулунская городская больница»	м-он Угольщиков, 35 м-он Угольщиков, 35А м-он Угольщиков, 15г
4.1.1	Детская поликлиника	ул. 3-я Заречная, 4В ул. Островского, 18
4.2	ОГБУЗ «Тулунский областной кожно-венерологический диспансер»	ул. Павлова, 2а
4.3	ОГБУЗ «Иркутский областной психоневрологический диспансер» Тулунский филиал»	ул. Ермакова, 17 ул. Ермакова, 17а
4.4	ЧУЗ «КБ «РЖД – Медицина» г. Иркутск поликлиника №6 г. Тулун	ул. Войкова, 30
5. Потребители тепловой энергии прочих учреждений		
5.1	ОГКУ «Управление социальной защиты населения по г. Тулуну и Тулунскому району»	ул. Ленина, 30а ул. Ленина, 86, пом. 37
5.2	Тулунский филиал ОГКУ «Кадровый центр Иркутской области»	ул. Гоголя, 39
5.3	Тулунский городской суд	ул. Песочная, 2А ул. Ленина, 7
5.4	Клиентская служба СФР пенсионный фонд	ул. Ленина, 7А
5.5	Межрайонная ИФНС России № 6 по Иркутской области	ул. Гидролизная, 2а ул. Гидролизная, 2а /1
5.6	ОГУЭП «Облкоммунэнерго»	ул. Ленина, 100
5.7	Следственный отдел по городу Тулуну	ул. Ленина, 92а ул. Дачная, 2
5.8	МБУ Центр «Ресурс»	м-он Угольщиков, 16а
5.9	ООО Сигнал	м-он Угольщиков, 25а
5.10	МО МВД России «Тулунский»	ул. Суворова, 13
5.11	ООО ЖЭУ-4	ул. Степана Разина, 7б
5.12	Администрация Тулунского района	ул. Ленина, 75 ул. Ленина, 108
5.13	Комитет по образованию Тулунского района	ул. Степана Разина, 9а

5.14	Гостиница Ия	ул. Ленина, 122
5.15	ИП Нечаев Аркадий Николаевич Гостиница Постоялец	м-он Угольщиков, 18
5.16	Шевцова Елена Николаевна Гостиница Шахтер	м-он Угольщиков, 15Д
5.17	Почта России	ул. Ленина, 79
		м-он Угольщиков, 22
		ул. Зинченко, 1
		ул. Ленина, 6-1
		ул. Горького, 22-2
		ул. Ленина, 79 а (гараж)
		ул. Ермакова, 16
5.18	ОАО «РЖД»	ул. Островского, 28
		ул. Ломоносова, 1
5.19	Администрация города Тулуна	ул. Ленина, 99
		ул. Гидролизная, 17 (Архив)
5.20	ООО Компания Востсибуголь	м-он Угольщиков, 22а
		м-он Угольщиков, 23а
		м-он Угольщиков, 23в
		м-он Угольщиков, 42а
6. Потребители тепловой энергии жилищного фонда		
6.1	ООО «Жилищный трест»	
6.2	ООО УК «Максимум»	
6.3	ООО "РЭП - Сервис "	
6.4	ТСЖ «Гидролизник»	
6.5	ООО «АрНа»	

Приложение № 3
к Программе проведения оценки
обеспечения готовности к
отопительному периоду 2026-2027
годов теплоснабжающих организаций
и потребителей тепловой энергии
на территории муниципального
образования – «город Тулун»

Акт № _____
Оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2026 - 2027 гг.

г. Тулун

« ____ » _____ 2026 г.

Комиссия, образованная постановлением администрации городского округа
от « ____ » _____ 2026 г. № _____,

в соответствии с программой проведения оценки обеспечения готовности к
отопительному периоду 2026 - 2027 гг., утвержденную постановлением
администрации городского округа от « ____ » _____ 2026 г. № _____.

В период с « ____ » _____ 2026 г. по « ____ » _____ 2026 г. в
соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О
теплоснабжении» провела оценку обеспечения готовности к отопительному
периоду:

(наименование лица, подлежащего оценке обеспечения готовности)

Оценка обеспечения готовности к отопительному периоду проводилась в
отношении следующих объектов оценки обеспечения готовности:

1. _____;
2. _____;
3. _____;
- №№ _____.

В ходе проведения оценки обеспечения готовности к отопительному
периоду комиссия установила:

1. Уровни готовности объектов оценки обеспечения готовности:

Объект оценки обеспечения готовности	Уровень готовности (Готов/готов с замечаниями/ не готов)
1.	
2.	
3.	
№№	

2. Уровень готовности лица, подлежащего оценке обеспечения готовности:

Лицо, подлежащее оценке обеспечения готовности	Уровень готовности (Готов/готов с замечаниями/ не готов)

--	--

Приложение:

1. Оценочный лист для расчета индекса готовности к отопительному периоду _____ на ____ л. в 1 экз.
(объект оценки обеспечения готовности)
2. Оценочный лист для расчета индекса готовности к отопительному периоду _____ на ____ л. в 1 экз.
(объект оценки обеспечения готовности)
3. Оценочный лист для расчета индекса готовности к отопительному периоду _____ на ____ л. в 1 экз.
(объект оценки обеспечения готовности)

Председатель комиссии: _____ / _____
(подпись, расшифровка подписи)

Заместитель председателя комиссии: _____ / _____
(подпись, расшифровка подписи)

Члены комиссии:

(подпись, расшифровка подписи)

(подпись, расшифровка подписи)

(подпись, расшифровка подписи)

С актами оценки обеспечения готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил:

« ____ » _____ 2026 г.

(подпись, расшифровка подписи руководителя (его уполномоченного представителя) в отношении которого проводилась оценка обеспечения готовности к отопительному периоду)

Приложение № 4
к Программе проведения оценки
обеспечения готовности к отопительному
периоду 2025-2026 годов теплоснабжающих
организаций и потребителей тепловой
энергии на территории муниципального
образования – «Город Тулун»

Оценочный лист
для расчета индекса готовности к отопительному периоду
теплоснабжающих, теплосетевых организаций

п /п	Обязательное требование	Подтверждающий документ	Показатель	Вес пока зате ля	Наимен ование показа теля	Расчет показателей готовности (формула)	Знач ение (зап олня ется коми ссии й)	Заме чани е (в случ ае нали чия, с указ ание м срок ов устр анен ия)
					ИНДЕКС ГОТОВНОСТИ	$I_{\text{тсо}} = \frac{K_{\text{закон}}}{0,9} + \frac{K_{\text{предп}}}{0,05} + \frac{K_{\text{план}}}{0,05}$		

1	Выполнить требования, установленные частью 4 статьи 20 федерального закона от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» (далее – федеральный закон о теплоснабжении) (подпункт 9.1 пункта 9 Правил обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом Минэнерго России от 13 ноября 2024 г. № 2234 (далее – Правила):	-	Показатель выполнения требований федерального закона о теплоснабжении	0,9	К _{закон о тепл} К _{функ} * 0,05 + К _{режим, налад} * 0,01 + К _{качест} * 0,01 + К _{эксплуат} * 0,01 + К _{кач, строят} * 0,25 + К _{надеж} * 0,65 + К _{резерв} * 0,01 + К _{порядок} * 0,01		
1.1	Обеспечивать функционирование эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб (пункт 1 части 4 статьи 20 федерального закона о теплоснабжении)	Документы, предусмотренные подпунктами 9.3.1 – 9.3.8 пункта 9 Правил	Показатель обеспечения функционирования эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб	0,05	К _{функ} К _{лпт} * 0,1 + К _{сопл} * 0,1 + К _{дисп} * 0,1 + К _{перечень} * 0,1 + К _{экссп/произв. инстр} * 0,1 + К _{знаний} * 0,1 + К _{обуч} * 0,1 + К _{отв} * 0,1 + К _{охр. труда} * 0,1 + К _{трени} * 0,1		

1.1.1	Выписка из утвержденного штатного расписания, подтверждающая наличие персонала, осуществляющего функции эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб или договоров на техническое обслуживание, энергосервисных контрактов	Показатель наличия персонала, осуществляющего функции эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб или договоров на техническое обслуживание, энергосервисных контрактов	0, 1	K _{шт}	Наличие - 1 Отсутствие - 0	
1.1.2	Копия заключенного соглашения об управлении системой теплоснабжения, в соответствии с требованиями Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 08 августа 2012 г. № 808 (далее - Правила организации теплоснабжения в Российской Федерации) (подпункт 9.3.2 пункта 9 Правил)	Показатель наличия соглашения об управлении системой теплоснабжения	0, 1	K _{согл}	K _{согл} = N _{согл} / N _{всего} PCO в системе т/сн	
1.1.2.1		Количество заключенных соглашений об управлении системой теплоснабжения	-	N _{согл}	Фактическое значение	
1.1.2.2		Количество организаций всего в системе теплоснабжения	-	N _{всего} PCO в системе т/сн	Фактическое значение	
1.1.3	Утвержденное положение о диспетчерской службе или распорядительный документ организации о назначении ответственного за диспетчерское управление в соответствии с требованиями	Показатель наличия положения о диспетчерской службе или распорядительный документ организации о назначении ответственного за	0, 1	K _{дисп}	Наличие - 1 Отсутствие - 0	

	раздела 15 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, (подпункт 9.3.3 пункта 9 Правил)	диспетчерское управление				
1.1.4	Организационно – распорядительные документы об утверждении перечня производственных инструкций для безопасной эксплуатации котлов и вспомогательного оборудования в случае эксплуатации опасных производственных объектов (далее – ОПО), разработанного в соответствии с пунктом 278 Правил промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением, утвержденных приказом Ростехнадзора от 15 декабря 2020 г. № 536 <2> (далее – Правила промышленной безопасности), (подпункт 9.3.4 пункта 9 Правил)	Показатель наличия перечня производственных инструкций для безопасной эксплуатации котлов и вспомогательного оборудования	0, 1	Кперечень	Кперечень = Кперечень ОПО * 0, 5 + Кперечень неопло * 0, 5	
1.1.4.1		Показатель наличия перечня производственных инструкций для безопасной эксплуатации котлов и вспомогательного оборудования в случае эксплуатации ОПО	0, 5	Кперечень ОПО	Наличие - 1 Отсутствие - 0	
1.1.4.2		Показатель наличия перечня документации эксплуатирующей организации для объектов, не являющихся ОПО	0, 5	Кперечень неопло	Наличие - 1 Отсутствие - 0	
1.1.5	Утвержденные в соответствии с требованиями пункта 2.8.4 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок	Показатель наличия эксплуатационных инструкций объектов теплоснабжения и (или)	0, 1	Кэкспл /пр оизв. инстр	Наличие - 1 Отсутствие - 0	

1.1 .6	
1.6 .1. 1	

эксплуатационные инструкции объектов теплоснабжения и (или) производственные инструкции, разработанные в соответствии с пунктами 278, 363 и 364 Правил промышленной безопасности (подпункт 9.3.5 пункта 9 Правил)	производственных инструкций				
Копии удостоверений о проверке знаний или журнала проверки знаний, протоколов проверки знаний, предусмотренных пунктами 43 – 45 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденных приказом Минэнерго России от 12 августа 2022 г. № 811 <3> (далее – Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей), пунктом 2.3.23 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок и (или) копии удостоверений о допуске к самостоятельной работе обслуживающего персонала или протоколов проверки знаний в области промышленной безопасности работников и руководителей	Показатель наличия удостоверений проверки знаний или журнала проверки знаний, протоколов проверки знаний и (или) копии удостоверений о допуске к самостоятельной работе обслуживающего персонала или протоколов проверки знаний в области промышленной безопасности работников и руководителей	0, 1	К _{знаний}	К _{знаний} = К _{пров зн не оп} * 0, 5 + К _{пров зн оп} *	
Копии удостоверений о допуске к самостоятельной работе обслуживающего персонала или протоколов проверки знаний в области промышленной безопасности работников и руководителей	Показатель наличия удостоверений о проверке знаний или журнала проверки знаний, протоколов проверки знаний, предусмотренных пунктом 238 Правил промышленной	0, 5	К _{пров зн не оп}	Наличие – 1 Отсутствие – 0	

	безопасности, в случае эксплуатации ОПО (подпункт 9.3.6 пункта 9 Правил)	технической эксплуатации электроустановок потребителей, Правилами технической эксплуатации тепловых энергоустановок	0, 5	К_{проект} ОПО		
	Показатель наличия удостоверений о допуске к самостоятельной работе обслуживающего персонала или протоколов проверки знаний в области промышленной безопасности работников и руководителей, предусмотренных Правилами промышленной безопасности, в случае эксплуатации ОПО	Показатель наличия документов, подтверждающих проведение обучения работников действиям в случае аварии или инцидента на опасном производственном	0, 1	К_{обуч}	Наличие - 1 Отсутствие - 0	
	Копии документов, подтверждающих проведение обучения работников действиям в случае аварии или инцидента на опасном производственном объекте, в соответствии со статьей 10 Федерального закона от 21	Показатель наличия документов, подтверждающих проведение обучения работников действиям в случае аварии или инцидента на опасном производственном	0, 1	К_{обуч}	Наличие - 1 Отсутствие - 0	

1.6	1.1.2	1.1.7
-----	-------	-------

1.1 .8	
1.1 .8. 1	

июля 1997 г. № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» (далее - Федеральный закон о промышленной безопасности) (подпункт 9.3.7 пункта 9 Правил)	объекте					
Установленные пунктами 2.1.2, 2.1.3 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок организации о организации о распоряжительные документы организации о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок для объектов не отнесенных к ОПО, и (или) установленные пунктом 228 Правил промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением, ответственных лиц за безопасную эксплуатацию оборудования под давлением и ответственных за осуществление производственного контроля при эксплуатации оборудования на ОПО (подпункт 9.3.8 пункта 9 Правил)	Показатель наличия организационно-распорядительных документов организации о назначении ответственных лиц за тепловые энергоустановки и (или) ответственных лиц за безопасную эксплуатацию оборудования под давлением и ответственных за осуществление производственного контроля при эксплуатации оборудования на ОПО	0, 1	K _{отв} неОПО	K _{отв} = K _{отв} неОПО * 0, 5 + K _{отв} ОПО * 0, 5		
	Показатель наличия организационно-распорядительных документов организации о назначении ответственных лиц за безопасную	0, 5	K _{отв} неОПО	Наличие - 1 Отсутствие - 0		

1.1.8.2	эксплуатацию тепловых энергоустановок для объектов, не отнесенных к ОПО	0, 5	К _{отв} ОПО	Наличие - 1 Отсутствие - 0		
1.1.9	Утвержденные инструкции по охране труда, утвержденный порядок производства работ повышенной опасности и оформления наряда-допуска, утвержденный перечень работ, выполняемых по нарядам-допускам в соответствии с требованиями Правил по охране труда при эксплуатации объектов теплоснабжения и теплоснабжающих установок, утвержденный приказом	0, 1	К _{опр. труд} а	Наличие - 1 Отсутствие - 0		

1.1 .10	Минтруда России от 17 декабря 2020 г. N 924н <4> (подпункт 9.3.9 пункта 9 Правил)	Копии утвержденных в соответствии с пунктом 2.3.48 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок и с пунктом 236 Правил промышленной безопасности, программ противопоаварийных тренировок, журналов, подтверждающих проведение тренировок согласно утвержденной программе противопоаварийных тренировок	0, 1	K _{трен}	Наличие - 1 Отсутствие - 0		
	Документы, предусмотренные подпунктами 9.3.11 и 9.3.22 Правил	Показатель наличия проведения наладки тепловых сетей и контроля за режимами потребления тепловой энергии	0, 01	K _{реж.м.} на лад	K _{реж.м.} налад = K _{темп. граф} * 0, 5 + K _{реж.м. карт} * 0, 5		
1.2 1.2.1	Проводить наладку принадлежащих им тепловых сетей (пункт 2 части 4 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении) и осуществлять контроль за режимами потребления тепловой энергии (пункт 3 части 4 статьи 20 Федерального закона о	Разработанные и утвержденные в установленном порядке температурные графики, гидравлические режимы работы системы теплоснабжения на предстоящий отопительный период, разработанные в соответствии с пунктом 6.2.1 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, а также	0, 5	K _{темп. граф}	Наличие - 1 Отсутствие - 0		

	теплоснабжении)	копии эксплуатационных инструкций по ведению и контролю режимов работы системы теплоснабжения (подпункт 9.3.11 пункта 9 Правил)							
1.2 .2		Технические отчеты о проведении режимно-наладочных испытаний объектов теплоснабжения, утвержденные режимные карты, требования к которым установлены пунктами 2.5.4, 2.8.1, 5.3.6, 9.3.25, 12.11 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок (пункт 9.3.22 пункта 9 Правил)	Показатель наличия технических отчетов о проведении режимно-наладочных испытаний объектов теплоснабжения, утвержденных режимных карт	0, 5	К _{режим, карт}	Наличие - 1 Отсутствие - 0			
1.3	Обеспечивать качество теплоносителей (пункт 4 части 4 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении)	Копии утвержденной инструкции по эксплуатации установок для докотловой обработки воды (если предусмотрены проектной документацией объектов теплоснабжения) и инструкции по ведению водно-химического режима, включающей режимные карты, утвержденный график химконтроля за водно-химическим режимом котельных и тепловых сетей, разработанный в соответствии с требованиями пункта 12.9 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, пункта 278	Показатель обеспечения качества теплоносителей	0, 01	К _{качеств}	Наличие - 1 Отсутствие - 0			

		Правил промышленной безопасности (подпункт 9.3.12 пункта 9 Правил)							
1.4	Организовывать коммерческий учет приобретаемой тепловой энергии и реализуемой тепловой энергии (пункт 5 части 4 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении)	Копии актов ввода в эксплуатацию и актов периодической проверки узла учета и средств измерений, входящих в состав узла учета (в случае организации коммерческого учета), акты разграничения балансовой принадлежности, предусмотренные Правилами коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. № 1034 (далее – Правила коммерческого учета). Результаты поверки приборов и средств измерений, входящих в состав узла учета и подлежащих поверке, подтверждаются в порядке, предусмотренном законодательством об обеспечении единства измерений (подпункт 9.3.13 пункта 9 Правил)	Показатель организации коммерческого учета приобретаемой тепловой энергии реализуемой тепловой энергии	0,01	К _{комм.учет}	Наличие – 1 Отсутствие – 0			
1.5	Обеспечивать проверку качества строительства, реконструкции и (или) модернизации	Разработанный в соответствии с пунктом 2.7.10 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок нормативно-технический	Показатель наличия нормативно-технического документа по организации	0,25	К _{кач.строит}	Наличие – 1 Отсутствие – 0			

	принадлежащих теплоснабжающим, теплосетевым организациям тепловых сетей, в том числе качества тепловой изоляции (пункт 6 части 4 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении)	документ об организации ремонтного производства, разработке ремонтной документации, планированию и подготовке к ремонту, выводу в ремонт и производству ремонта, а также приемке и оценке качества ремонта, а также акты приемки объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок из ремонта с приложением дефектных ведомостей (при наличии), протоколов испытаний и наладки, предусмотренные пунктом 2.7.13 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок – в случае эксплуатации объектов, не являющихся ОПО, и (или) копии удостоверений (свидетельств) о качестве монтажа в случае выполнения мероприятий по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей – в случае эксплуатации ОПО. (подпункт 9.3.14 пункта 9 Правил)	ремонтного производства, разработке ремонтной документации, планированию и подготовке к ремонту, выводу в ремонт и производству ремонта, а также приемке и оценке качества ремонта			
1.6 Обеспечивать надежное теплоснабжение потребителей (пункт 7 части 4	Документы, предусмотренные подпунктами 9.3.15 – 9.3.21, 9.3.23 – 9.3.29, пункта 9 Правил	Показатель обеспечения надежного теплоснабжения потребителей	0,65	$K_{надеж} = K_{освид} * 0,01 + K_{оссл} * 0,05 + K_{длв.труб} * 0,05 +$		

1.6 .1	Копии паспортов паровых и (или) водогрейных котельных установок, центральных тепловых пунктов и оборудования, работающего под избыточным давлением, с отметками: о проведении технических освидетельствований, актов о проведении гидравлических испытаний с выводами об отсутствии выявленных дефектов, запрещающих эксплуатацию. Для оборудования, отработавшего установленный в технической документации срок организации-изготовителя или проектной документации срок службы, или при превышении количества циклов его нагрузки - сведения о зарегистрированных федеральным органом	Показатель наличия паспортов паровых и (или) водогрейных котельных установок, центральных тепловых пунктов и оборудования, работающего под избыточным давлением с выводами о продлении срока эксплуатации	0, 01	К _{освид}	К _{освид} = К _{освид} не ОПО * 0, 5 + К _{освид} ОПО * 0, 5	К _{испыт} * 0, 01 + К _{гидр} * 0, 4 + К _{шурф} * 0, 01 + К _{очист. промыв} * 0, 4 + К _{электр. сопр} * 0, 01 + К _{насос стан} * 0, 01 + К _{топл} * 0, 03 + К _{матер} * 0, 01 + К _{страх} * 0, 01		
1.6 .1. 1	Для оборудования, отработавшего установленный в технической документации срок организации-изготовителя или проектной документации срок службы, или при превышении количества циклов его нагрузки - сведения о зарегистрированных федеральным органом	Показатель наличия отметок в паспорте оборудования, не являющегося ОПО, о проведенном техническом освидетельствовании, гидравлическом испытании,	0,5	К _{освид} не ОПО	Наличие - 1 Отсутствие - 0			

1.6 .1. 2	
1.6 .2	

исполнительной власти в области промышленной безопасности заключенных экспертизы промышленной безопасности (для ОПО) в соответствии с частью 2 статьи 7 Федерального закона о промышленной безопасности и заключениях о проведении технического	техническом диагностировании, настрайки предохранительных клапанов с выводами о продлении срока эксплуатации	0, 5	K _{освид} ОПО	Наличие - 1 Отсутствие - 0		
диагностирования (для объектов, не являющихся ОПО) с выводами о продлении срока эксплуатации оборудования в соответствии с пунктом 13.2 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок; о проверке плотности (герметичности), настрайки и регулировки предохранительных клапанов (подпункт 9.3.15 пункта 9 Правил)	Показатель наличия отметок в паспорте оборудования о проведенных технических освидетельствованиях, гидравлическом испытании, экспертизы промышленной безопасности, настрайки и регулировки предохранительных клапанов с выводами о продлении срока эксплуатации	0, 05	K _{обслед}	Наличие - 1 Отсутствие - 0		
Копии актов комплексного обследования, очередных и внеочередных осмотров зданий и сооружений объектов теплоснабжения, журналов, паспортов зданий и сооружений, определенных перечнем документации эксплуатирующей организации, в которые занесены	Показатель наличия актов комплексного обследования, очередных и внеочередных осмотров зданий и сооружений объектов теплоснабжения, журналов, паспортов зданий и сооружений	0, 05	K _{обслед}	Наличие - 1 Отсутствие - 0		

1.6 .3	
1.6 .4	

результаты текущих осмотров в соответствии с пунктом 3.1.3 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок (подпункт 9.3.16 пункта 9 Правил)	определенных перечнем документации эксплуатирующей организации, в которые занесены результаты текущих осмотров				
Копии актов и паспортов дымовых труб, в которых в соответствии с требованиями пункта 3.3.14 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок отражены результаты наблюдений за техническим состоянием дымовых труб, за осадкой фундаментом, мониторингом деформации, проверок вертикальности, инструментальной проверки заземляющего контура, наблюдения за исправностью осветительной арматуры дымовых труб (подпункт 9.3.17 пункта 9 Правил)	Показатель наличия актов и паспортов дымовых труб, в которых отражены результаты наблюдений за техническим состоянием дымовых труб, за осадкой фундаментом, мониторингом деформации, проверок вертикальности, инструментальной проверки заземляющего контура, наблюдения за исправностью осветительной арматуры дымовых труб	0, 05	K _{дым. труб}	Наличие - 1 Отсутствие - 0 В случае, если организация не владеет и не эксплуатирует источники теплоснабжения, K _{дым. труб} принимается равным 1.	
Акты (технические отчеты) о проведении испытаний тепловых сетей (в соответствии с графиком проведения испытаний, утвержденным руководителем (техническим руководителем))	Показатель наличия актов (технических отчетов) о проведении испытаний тепловых сетей (в соответствии с графиком проведения	0, 01	K _{испыт}	Наличие - 1 Отсутствие - 0 В случае, если организация не владеет и	

1.6 .5	
1.6 .6	

организации) на максимальную температуру, о проведении испытаний по определению тепловых потерь через тепловую изоляцию, о проведении испытаний по определению гидравлических потерь трубопроводов водяных тепловых сетей в сроки, установленные пунктом 6.2.32 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок (подпункт 9.3.18 пункта 9 Правил)	испытаний, утвержденным руководителем (техническим руководителем) на организацию) на максимальную температуру, о проведении испытаний по определению тепловых потерь через тепловую изоляцию, о проведении испытаний по определению гидравлических потерь трубопроводов водяных тепловых сетей			не эксплуатируются тепловые сети, К _{испыт} принимается равным 1.	
Акты проведения гидравлических испытаний на прочность и плотность трубопроводов тепловых сетей в соответствии с пунктом 6.2.16 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок (подпункт 9.3.19 пункта 9 Правил)	Показатель наличия актов проведения гидравлических испытаний на прочность и плотность трубопроводов тепловых сетей	0, 4	К _{тидр}	Наличие - 1 Отсутствие - 0 В случае, если на объекте оценки организация не эксплуатирует тепловые сети, К _{тидр} принимается равным 1	
Документы, подтверждающие проведение мероприятий по	Показатель наличия документов,	0, 01	К _{шурф}	Наличие - 1 Отсутствие - 0	

1.6 .7	
1.6 .8	

контролю за состоянием подземных трубопроводов тепловой сети (за исключением неметаллических), проложенных в непроходных каналах, и при бесканальной прокладке, требования к проведению которых установлены пунктами 6.2.34 – 6.2.37 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок (подпункт 9.3.20 пункта 9 Правил)	подтверждающих проведение мероприятий по контролю за состоянием подземных трубопроводов тепловой сети (за исключением неметаллических), проложенных в непроходных каналах, и при бесканальной прокладке			В случае если организация не владеет и не эксплуатирует тепловые сети или тепловые сети проложены воздушной прокладкой или в проходном (полупроходном) канале, К _{шурф} принимается равным 1	
Акты о проведении очистки и промывки тепловых сетей, тепловых пунктов, требования к которым установлены пунктами 5.3.37, 6.2.17, 12.18 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, (подпункт 9.3.21 пункта 9 Правил)	Показатель наличия актов о проведении очистки и тепловых сетей, тепловых пунктов	0, 4	К _{очист. пр} ОМБВ	Наличие – 1 Отсутствие – 0	
Акт измерений удельного электрического сопротивления грунта и потенциалов блуждающих токов в соответствии с требованиями пункта 6.2.43 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок (подпункт 9.3.23 Пункта 9	Показатель наличия актов измерений удельного электрического сопротивления грунта и потенциалов блуждающих токов	0, 01	К _{электро, с} опр	Наличие – 1 Отсутствие – 0 В случае, если на объекте оценки организации	

1.6 .9	
1.6 .10	
1.6 .10 .1	
1.6 .10 .2	

Правил)					эксплуатируе т тепловые сети, K _{электр.сопр} принимается равным 1	
Акт опробования работоспособности оборудования насосных станций, проведение которого установлено требованиями пункта 6.2.48 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок (подпункт 9.3.24 Пункта 9 Правил)	Показатель наличия акта опробования работоспособности оборудования насосных станций	0, 01	K _{насос.ст} ан	Наличие - 1 Отсутствие - 0		
Копии договора (договоров) (за исключением охраняемой законом тайны) поставки основного топлива, заключенного (заключенных) на срок не менее срока предстоящего отопительного периода, и копии документов, подтверждающих наличие фактических запасов основного и резервного (аварийного) топлива в объеме не менее утвержденного федеральным органом исполнительной власти или органами исполнительной власти субъектов Российской федерации нормативов запасов топлива на источниках	Показатель наличия запаса топлива, не менее утвержденных нормативов запасов топлива	0, 03	K _{топл}	K _{топл} = K _{догтопл} * 0, 5 + K _{запас} * 0, 5		
	Показатель наличия договора (договоров) поставки основного топлива, заключенного (заключенных) на срок не менее срока предстоящего отопительного периода	0, 5	K _{догтопл}	K _{догтопл} = 1, если подтверждено наличие договоров K _{догтопл} = 0, если не подтверждено наличие договоров		
	Показатель подтверждения наличия запаса топлива, не менее	0, 5	K _{запас}	K _{запас} = 1, если Запас _{факт} >= Запас _{нормат}		

1.6 .10 .2. 1	тепловой энергии в соответствии с Порядком определения нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии (за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), утвержденным приказом Минэнерго России от 10 августа 2012 г. N 377 (подпункт 9.3.25 пункта 9 Правил)	утвержденных нормативов запасов топлива	-	Запас _{факт}	$K_{\text{запас}} = 0$, если $\text{Запас}_{\text{факт}} < \text{Запас}_{\text{нормат}}$		
		фактический объем запаса топлива, тыс. т	-	Запас _{факт}	фактическое значение		
1.6 .10 .2. 2	утвержденных нормативный объем запаса топлива, тыс. т	-	-	Запас _{нормат}	фактическое значение		
		показатель наличия запасов материалов, запорной арматуры, запасных частей, средств механизации	0,01	K _{матер}	$K_{\text{матер}} = \frac{\text{наличия запас мат факт по инвентар}}{100}$		
1.6 .11 .2	Утвержденный в соответствии с требованиями пункта 2.7.3 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, перечень запасов материалов, запорной арматуры, запасных частей, средств механизации для выполнения срочных внеплановых (аварийных) ремонтных работ, результаты последней проведенной инвентаризации запасов материалов, запорной арматуры, запасных частей, средств механизации для выполнения срочных внеплановых (аварийных) ремонтных работ, оформленные в соответствии с требованиями Положения по ведению бухгалтерского учета	-	-	% наличия запас мат факт по инвентар	фактическое значение		

1.6 .12	и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного приказом Минфина России от 29 июля 1998 г. № 34н <5> (подпункт 9.3.26 Пункта 9 Правил)	В соответствии с требованиями части 1 статьи 9 Федерального закона о промышленной безопасности копия лицензии или выписки из реестра лицензий Ростехнадзора, копия договора обязательного страхования гражданской ответственности, заключенного в соответствии с законодательством Российской Федерации об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте. Требование не распространяется на объекты теплоснабжения организаций, подведомственных федеральным органам исполнительной власти в сфере обороны, обеспечения безопасности, государственной охраны, внешней разведки, мобилизационной подготовки и мобилизации (подпункт 9.3.27 пункта 9 Правил)	Показатель наличия лицензии Ростехнадзора и договора обязательного страхования гражданской ответственности	0,01	K _{страх}	Наличие - 1 Отсутствие - 0		
------------	---	---	---	------	--------------------	-------------------------------	--	--

1.7	Выполнять мероприятия по резервированию систем теплоснабжения, определенные утвержденной актуализированной схемой теплоснабжения и включенные в инвестиционную программу теплоснабжающей или теплосетевой организации (пункт 8 части 4 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении)	Разрешение на допуск в эксплуатацию и (или) временное разрешение на допуск в эксплуатацию на объекты теплоснабжения в соответствии с требованиями Правил выдачи разрешений на допуск в эксплуатацию энергопринимающих установок потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, построенных для реализации мероприятий по резервированию систем теплоснабжения в отопительном периоде (в части мероприятий, определенных утвержденной актуализированной схемой теплоснабжения и включенных в инвестиционную программу теплоснабжающей или теплосетевой организации согласно части 8 статьи 20 и части 10 статьи 29 Федерального закона о теплоснабжении) (подпункт 9.3.29 пункта 9 Правил)	Показатель наличия разрешения на допуск в эксплуатацию энергопринимающих установок потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, построенных для реализации мероприятий по резервированию систем теплоснабжения	0, 01	K _{резерв}	Наличие - 1 Отсутствие - 0	
1.8	Иметь	Утвержденный в соответствии	Показатель наличия	0, 01	K _{порядок}	Наличие - 1	

	согласованный с органом местного самоуправления порядок (план) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения (пункт 9 части 4 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении)	с требованиями пункта 15.4.3 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок и (или) Положения о разработке планов мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на опасных производственных объектах, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 15 сентября 2020 г. № 1437 <7>, порядок (план) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения или предусмотренные пунктом 386 Правил промышленной безопасности, инструкции, устанавливающие действия работников в аварийных ситуациях (в том числе при аварии)	порядка (плана) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения	0, 05	К _{предл}	Наличие - 1 Отсутствие - 0	Отсутствие - 0	
2	Обеспечить выполнение в установленные сроки предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный период, выданных федеральным органом исполнительной власти государственного	Справка об отсутствии невыполненных в установленные сроки предписаний об устранении нарушений требований пунктов 2.3.14, 2.3.15, 2.8.1, 3.3.4 - 3.3.8, 4.1.1, 5.3.6, 5.3.26, 5.3.31, 5.3.32, 5.3.52, 6.2.16, 6.2.26, 6.2.32, 6.2.48, 6.2.52, 6.2.60, 6.2.62, 8.2.1 - 8.2.5, 8.2.12, 8.2.13, 10.1.9, 11.1, 11.2, 11.5,	Показатель выполнения предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный период	0, 05	К _{предл}	Наличие - 1 Отсутствие - 0	Не заполняется	

энергетического надзора, федерального государственного надзора в области промышленной безопасности, федеральными органами исполнительной власти в сфере обороны, обеспечения безопасности, государственной охраны, внешней разведки, мобилизационной подготовки и мобилизации, исполнения наказаний (их подразделениями (подпункт 9.2 пункта 9 Правил)	15.1.5 – 15.1.7 Правил технической эксплуатации и тепловых энергоустановок и пунктов 394, 396 – 399, 403 Правил промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением, влияющих на надежность работы в отопительный период, выданных федеральным органом исполнительной власти государственного энергетического надзора, федерального государственного надзора в области промышленной безопасности, федеральными органами исполнительной власти в сфере обороны, обеспечения безопасности, государственной охраны, внешней разведки, мобилизационной подготовки и мобилизации, исполнения наказаний (их подразделениями)) (подпункт 9.2 пункта 9 Правил)					
3 Обеспечить выполнение плана подготовки к отопительному периоду, предусмотренного пунктом 3 Правил (подпункт 9.3	План подготовки к отопительному периоду (пункт 3 Правил)	Показатель наличия утвержденного плана подготовки к отопительному периоду	0, 05	К _{план}	Наличие – 1 Отсутствие – 0	

[illegible]

**Оценочный лист
для расчета индекса готовности к отопительному
периоду потребителей тепловой энергии**

п/ п	Обязательное требование	Подтверждающий документ	Показатель	Вес показ ателя	Наименова ние показател я	Расчет показател ей и готовности (формула)	Значени е (заполн яется комисси ей)	Замеча ние (в случае наличи я, с указан ием сроков устран ения)
						$I_{\text{отгр}} = K_{\text{закон о тепл}} * 0,85 + K_{\text{жил. фонд}} * 0,06 + K_{\text{тепл. з}} * 0,02 + K_{\text{предп}} * 0,05 + K_{\text{план}} * 0,02$		
1	Выполнить требования,	-	Показатель выполнения	0,85	К _{закон о тепл}	К _{закон о тепл} = К _{отопасн}		

		Установленные частью 6 статьи 20 Федерального закона, подпункт 11.1 пункта 11 Правил обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом Минэнерго России от 13 ноября 2024 г. N 2234 (далее - Правила):		требований Федерального закона о теплоснабжении				0, 8 + К _{ремн} * 0, 03 + К _{вдодлж} * 0, 15 + К _{учет} * 0, 02		
1. 1	Обеспечивать эксплуатацию теплотребляющих установок в соответствии с требованиями безопасности в сфере теплоснабжения, установленными статьей 23.2 Федерального закона о теплоснабжении (пункт 1 части 6 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении)	Документы, предусмотренные подпунктами 11.5.1 - 11.5.10 пункта 11 Правил	0, 8	Показатель обеспечения эксплуатации теплотребляющ их установок в соответствии с требованиями безопасности	К _{безопасн} = К _{пронив} * 0, 3 1 + К _{тидр} * 0, 31 + К _{дрм} * 0, 01 + К _{отв} * 0, 01 + К _{испыт} * 0, 31 + К _{перечень} * 0, 01 + К _{экспл/произв. и} нстр * 0, 01 + К _{на. спорт. тепл.} пункт * 0, 01 + К _{шг} * 0, 01 + К _{радул. темпер} * 0, 01	К _{безопасн}				
1.		Акты промывки	0, 31	Показатель	К _{промыв}			Наличие -		

1.1		теплопотребляющей установкой, проведенной в присутствии представителя единой теплоснабжающей организации, в зону (зоны) деятельности которой входит система (системы) теплоснабжения	наличия акта промывки теплопотребляющей установки			1 Отсутствие - 0	
1.1.2		Акты о проведении наладки режимов потребления тепловой энергии и (или) теплоносителя (в том числе тепловых и гидравлических режимов) теплового пункта, внутридомовых сетей и теплопотребляющих установок, актов об установке и пломбировании дроссельных (ограничительных) устройств во внутренних системах, включая элеваторы и шайбы на линиях рециркуляции горячего водоснабжения в соответствии с пунктом 9.3.25 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок	Показатель наличия актов о проведении наладки режимов потребления тепловой энергии и (или) теплоносителя	0,31	К _{тип}	Наличие - 1 Отсутствие - 0	

1.1.3		(подпункт 11.5.2 пункта 11 Правил)	Акт проверки (осмотра) запорной арматуры, в том числе в верхних (воздушники) и нижних точках трубопровода (спускники) и арматуры постоянного регулирования на предмет наличия и работоспособности, плотности (герметичности) сальниковых уплотнений, наличия теплоизоляции в соответствии с проектными решениями, наличия соответствующих неповрежденных пломб, установленных теплоснабжающими и теплосетевыми организациями (подпункт 11.5.3 пункта 11 Правил)	Показатель наличия акта проверки (осмотра) запорной арматуры и арматуры постоянного регулирования	0, 01	K _{арм}	Наличие - 1 Отсутствие - 0		
1.1.4		Установленные пунктами 2.1.2, 2.1.3 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок организационно-распорядительные документы организации о назначении	Показатель назначения ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок	0, 01	K _{отв}	Наличие - 1 Отсутствие - 0			

1.	Акты о проведении испытаний на плотность	Показатель наличия актов о	0, 31	К _{испыт}	Наличие - 1		
1.							

5		и прочность (гидравлических испытаний) тепловых энергоустановок, включая трубопроводы тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности, оборудования индивидуальных тепловых пунктов и внутренних систем теплоснабжения в соответствии с требованиями пунктов 9.8, 9.1.59 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок и наличие записей о результатах проведенных испытаний в паспорте теплового пункта и (или) теплоснабжающих установок (подпункт 11.5.5 пункта 11 Правил)	проведении испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) тепловых энергоустановок, включая трубопроводы тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов			Отсутствие - 0	
1.1.6		Организационно-распорядительные документы об утверждении перечня производственных	Показатель наличия перечня производственных инструкций для безопасной	0, 01	Классификация	Наличие - 1 Отсутствие - 0	

		инструкций для безопасной эксплуатации котлов и вспомогательного оборудования в случае эксплуатации ОПО, разработанного в соответствии с пунктом 278 Правил промышленной безопасности, и (или) перечня документации эксплуатирующей организации для объектов, не являющихся ОПО, разработанного в соответствии с пунктом 2.8.2 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок (подпункт 11.5.6 пункта 11 Правил)	эксплуатации котлов и вспомогательного оборудования в случае эксплуатации ОПО						
1.1.7		Утвержденные в соответствии с требованиями пункта 2.2 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок эксплуатационные инструкции объектов теплоснабжения и (или) производственные инструкции, разработанные в соответствии с пунктом	Показатель наличия эксплуатационных инструкций объектов теплоснабжения и (или) производственных инструкций	0, 01	К _{экспл} /произв. инстр	Наличие - 1 Отсутствие - 0			

			278 Правил промышленной безопасности (подпункт 11.5.7 пункта 11 Правил)							
1. 1. 8			Паспорта тепловых пунктов или копии паспортов тепловых пунктов в соответствии с пунктом 9.1.5 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, а также проектно- техническая документация на здание (сооружение) в части внутренних систем теплоснабжения по теплотреб-ляющим установкам, установленным в здании (сооружении) (подпункт 11.5.8 пункта 11 Правил)	Показатель наличия паспортов тепловых пунктов и проектно- технической документации на здание в части внутренних систем теплоснабжения по теплотребляю- щим установкам	0, 01	К _{паспорт, техн. пу- нкт}	Наличие - 1 Отсутствие - 0			
1. 1. 9			Выписка из утвержденного штатного расписания, подтверждающая наличие персонала, осуществляющего функции эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб или договоры на	Показатель наличия персонала, осуществляющего функции эксплуатацион- ной, диспетчерской и аварийной служб или договоров на техническое	0, 01	К _{шт}	Наличие - 1 Отсутствие - 0			

			техническое обслуживание, энергосервисные контракты в случае привлечения специализированных организаций для эксплуатации оборудования (подпункт 11.5.9 пункта 11 Правил)	обслуживание, энергосервисных контрактов					
1.1.10			Акты или документы, подтверждающие проверку работоспособности автоматических регуляторов температуры воды, подаваемой в системы горячего водоснабжения, а также проверку настроечных характеристик и установок систем регулирования и (или) регуляторов температуры и давления теплоносителя на системы отопления и воды на системы горячего водоснабжения, ограничения расхода сетевой воды через тепловой пункт в соответствии с пунктами 9.3.22,	Показатель наличия актов или документов, подтверждающих работоспособность автоматических регуляторов температуры воды	0, 01	К _{регул. темпер}	Наличие - 1 Отсутствие - 0		

		9. 4. 18 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок (подпункт 11.5.10 пункта 11 Правил)							
1. 2	Обеспечивать готовность к соблюдению указанного в договоре теплоснабжения режима потребления тепловой энергии (пункт 2 части 6 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении)	Документы, предусмотренные подпунктами 11.5.11, 11.5.19 пункта 11 Правил	Показатель обеспечения соблюдения указанного в договоре теплоснабжения режима потребления тепловой энергии	0, 03	$K_{\text{режим}}$	$K_{\text{режим}} = K_{\text{врез}} * 0,5 + K_{\text{тех. работ}} * 0,5$			
1. 2. 1		Акты осмотра объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок на предмет наличия несанкционированных врезок для разбора сетевой воды или потребления тепловой энергии на теплопотребляющих энергоустановках, или для переключения закрытой системы теплоснабжения на открытую систему теплоснабжения с разбором сетевой воды или отступлений от проектного решения	Показатель наличия актов осмотра объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок на предмет наличия несанкционирова нных врезок	0, 5	$K_{\text{врез}}$	Наличие - 1 Отсутствие - 0			

		(подпункт 11.5.11 пункта 11 Правил)	Показатель наличия актов проверки технической готовности теплопотребляющей установки объекта к отопительному периоду	0, 5	K _{тех.} годов	Наличие - 1 Отсутствие - 0		
1.		Подписанный представителем теплоснабжающей организации и уполномоченным представителем потребителя тепловой энергии акт проверки технической готовности теплопотребляющей установки объекта к отопительному периоду,						
2.		составленный по результатам анализа документов и визуального осмотра, с указанием выявленных замечаний, свидетелействующих о несоблюдении потребителем требований безопасной эксплуатации теплопотребляющих установок и (или) невыполнении мероприятий, обеспечивающих соблюдение указанного в договоре теплоснабжения или предусмотренного нормативными актами режима потребления тепловой энергии						

		(подпункт 11.5.19 пункта 11 Правил)	Показатель отсутствия за должностные за поставленные тепловую энергию	0, 15	K _{задолж}	K _{задолж} = K _{договор} * 0, 05 + K _{свер} 0, 95		
1. 3	Обеспечивать отсутствие за должностные поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель (пункт 3 части 6 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении)	Документы, предусмотренные подпунктами 11.5.12, 11.5.13 пункта 11 Правил	Показатель наличия заключенных договоров теплоснабжения и (или) договоров оказания услуг по поддержанию резервной тепловой мощности (подпункт 11.5.12 пункта 11 Правил)	0, 05	K _{договор}	Наличие - 1 Отсутствие - 0		
1. 3. 2		Акт сверки расчетов за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель, горячую воду, оказание услуг по поддержанию резервной тепловой мощности по состоянию на дату проверки, подтверждающий отсутствие за должностности, либо подписанное сторонами согласование, подтверждающее	Показатель отсутствия за должностности либо подписанное сторонами согласование, подтверждающее урегулирование с теплоснабжающей организацией порядка погашения всей существующей	0, 95	K _{свер}	Наличие - 1 Отсутствие - 0		

			урегулирование с теплоснабжающей организацией порядка погашения всей существующей задолженности (подпункт 11.5.13 пункта 11 Правил)	задолженности					
1. 4	Организовывать коммерческий учет тепловой энергии в теплоносителя в соответствии с требованиями, установленными статьей 19 Закона о теплоснабжении (пункт 4 части 6 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении)	Документы, предусмотренные подпунктами 11.5.14, 11.5.15 пункта 11 Правил	Показатель организации коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя	0, 02	K _{учет}	K _{учет} = K _{провер. уз. уч} * 0, 5 + K _{провер. кил} * 0, 5			
1. 4. 1		Акты периодической проверки узла учета, составленные в соответствии с пунктом 73 Правил коммерческого учета, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2013 № 1034, акты разграничения балансовой принадлежности (подпункт 11.5.14 пункта 11 Правил)	Показатель наличия акта проверки узла учета	0, 5	K _{провер. уз. уч}	Наличие - 1 Отсутствие - 0			
1. 4. 2		Акты проверки контрольно- измерительных приборов в тепловом пункте, с	Показатель наличия актов проверки контрольно-	0, 5	K _{провер. кил}	Наличие - 1 Отсутствие - 0			

			обязательным указанием заводских номеров, отметки о наличии паспортов контрольно-измерительных приборов (подпункт 11.5.15 пункта 11 Правил)	измерительных приборов в тепловом пункте					
2		В случае эксплуатации жилищного фонда обеспечить выполнение требований Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденных постановлением Госстроя Российской Федерации от 27 сентября 2003 N 170 <3> (далее - Правила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда) (подпункт 11.2 пункта 11 Правил)	Документы, предусмотренные подпунктами 11.5.16, 11.5.17 пункта 11 Правил	Показатель выполнения Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда	0, 06	K _{жил. фонд}	K _{жил. фонд} = K _{контур} * 0, 7 + K _{дезинф} * 0, 3		
2.1		Акт выполненных работ по подготовке к отопительному периоду теплого контура здания в соответствии с требованиями пункта 2.6.10 Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда (подпункт 11.5.16 пункта 11 Правил)	Акт выполненных работ по подготовке к отопительному периоду теплого контура здания в соответствии с требованиями пункта 2.6.10 Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда (подпункт 11.5.16 пункта 11 Правил)	Показатель выполнения работ по подготовке к отопительному периоду теплого контура здания	0, 7	K _{контур}	Наличие - 1 Отсутствие - 0		
2.2		Акты о проведении дезинфекции систем теплоснабжения с открытой схемой теплоснабжения и горячего водоснабжения в соответствии с пунктом 5.2.10 Правил и норм технической эксплуатации жилищного	Акты о проведении дезинфекции систем теплоснабжения с открытой схемой теплоснабжения и горячего водоснабжения в соответствии с пунктом 5.2.10 Правил и норм технической эксплуатации жилищного	Показатель наличия актов о проведении дезинфекции систем теплоснабжения с открытой схемой теплоснабжения и горячего	0, 3	K _{дезинф}	Наличие - 1 Отсутствие - 0		

		фонда, санитарных правил и норм СанПин 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 N 2 <4> (далее - СанПин 1.2.3685-21), и акты о результатах отбора проб воды из системы на соответствие требованиям СанПин 1.2.3685-21, оформленные аккредитованной лабораторией (подпункт 11.5.17 пункта 11 Правил)	водоснабжения актов о результатах отбора проб воды из системы						
3	Обеспечить выполнение требований, предусмотренного пунктом 11 Правил пользования газом и предоставления услуг по	Для лиц, указанных в подпунктах 1.4, 1.5 пункта 1 Правил, - копия акта обследования дымоходов и вентиляционных каналов многоквартирных домов перед отопительным	Показатель обеспечения безопасности при использовании и содержании внутридомового и	0, 02	K _{изз}	$K_{изз} = K_{дым.вент} * 0,5 + K_{догов.тех.обсл} * 0,5$			

	газоснабжению в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 17 мая 2002 г. N 317, в части обеспечения безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования при предоставлении коммунальной услуги по газоснабжению (подпункт 11.3 пункта 11 Правил)	периодом, копия действующего договора о техническом обслуживании и ремонте внутридомового газового оборудования в многоквартирном доме (пункт 11.5.18 пункта 18 Правил)	внутриквартирного газового оборудования при предоставлении коммунальной услуги по газоснабжению	0, 5	К _{длм, вент}	Наличие - 1 Отсутствие - 0			
3.1			Показатель наличия акта обследования дымовых и вентиляционных каналов многоквартирных домов перед отопительным периодом	0, 5	К _{длм, вент}	Наличие - 1 Отсутствие - 0			
3.2			Показатель наличия действующего договора о техническом обслуживании и ремонте внутридомового газового оборудования в многоквартирном доме	0, 5	К _{догов. тех. обсл.}	Наличие - 1 Отсутствие - 0			
4	Обеспечить выполнение в установленные сроки предписаний,	Справка, представленная федеральным органом исполнительной власти государственного	Показатель выполнения предписаний, влияющих на надежность	0, 05	К _{пр-дп}	Наличие - 1 Отсутствие - 0			Не заполняется

[illegible]

[illegible]

		(подпункт 11.4 пункта 11 Правил)								
5		Обеспечить выполнение плана подготовки к отопительному периоду, предусмотренного пунктом 3 Правил, и составленного с учетом пункта 11.1 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок (подпункт 11.5 пункта 11 Правил)	План подготовки к отопительному периоду (пункт 3 Правил)	Показатель наличия утвержденного плана подготовки к отопительному периоду	0, 02	K _{план}	Наличие - 1 Отсутствие - 0			

Приложение № 6
к Программе проведения оценки
обеспечения готовности к
отопительному периоду 2026-2027 годов
теплоснабжающих организаций и
потребителей тепловой энергии
на территории муниципального
образования – «город Тулун»

ПАСПОРТ
обеспечения готовности к отопительному периоду
2026 /2027 гг.

Выдан

(полное наименование лица, подлежащего оценке обеспечения
готовности к отопительному периоду)

В отношении следующих объектов, по которым проводилась оценка
обеспечения готовности к отопительному периоду:

1. _____;
2. _____;
3. _____;

№№ _____.

Основание выдачи паспорта обеспечения готовности к отопительному
периоду:

Акт оценки обеспечения готовности к отопительному периоду от
«_____» _____ 2026 г. № _____.

(подпись, расшифровка подписи и печать уполномоченного органа,
образовавшего комиссию по проведению оценки обеспечения готовности к
отопительному периоду)